V O D O H O S P O D Á Ř S K Á L A B O R A T O Ř
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
ul. Poděbradská, areál úpravny vody Babín, 288 02 Nymburk
Laboratoř posouzená Střediskem pro posuzování laboratoří ASLAB Praha, zkušební laboratoř č.4145
ČSN EN ISO/IEC 17 025
tel. +420 325 513 518
e-mail: laborator@vak-nymburk.cz

Objednatel: Vodovody a kanalizace a.s. , Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČO : 46357009

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 28/23

Klasifikace vzorku : voda pitná (veřejné zásobování)

Místo odběru : Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, MěÚ přízemí, soc.zař. umyvadlo

Datum odběru : 3.1.2023
Datum zahájení analýz : 3.1.2023
Datum dokončení : 6.1.2023

Datum dodání : 3.1.2023
Typ odběru : -
Vzorkovnice : laboratoře

Odběr provedl : Laboratoř

Čas odběru : 11:35

Bakteriologické ukazatele

	jednotka	výsledek	nejistota	lim.hodnoty**	použitá metoda
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0		0	SOP-1 (ČSN EN ISO 9308-1)
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0		0	SOP-1 (ČSN EN ISO 9308-1)
Kult. mikroorg. při 36°C	KTJ/ml	7		40	SOP-9 (ČSN EN ISO 6222)
Kult. mikroorg. při 22°C	KTJ/ml	21		200	SOP-10 (ČSN EN ISO 6222)

Komentář:
Vzorek č. 28 vyhovuje Vyhl.MZd č. 252/2004 Sb.v rozsahu provedených stanovení.

** Limitní hodnoty byly převzaty z vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly. Tyto hodnoty nejsou předmětem posouzení laboratoře.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k=2
(pro hladinu významnosti 95%).

Ukazatele označené * nejsou předmětem posouzení laboratoře.
Výsledky stanovení se týkají pouze předmětu této zkoušky uvdeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol může být reprodukován jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem laboratoře.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedneé analýzy.

Analyzoval: Šemberová Šárka

V Nymburce: 6.1.2023

Vedoucí laboratoře: Ing. Jelínková Iva

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. VODOHOSPODÁŘSKÁ LABORATOŘ č. 4145 Laboratoř posouzená ASLAB Praha Osvědčení č. 516